

Информация о затратах ООО "МЭК" на оплату потерь в 2022 году

Показатели	Ед. изм	Всего	в том числе по уровню напряжения			
			ВН	СН1	СН2	НН
1		2	3	4	5	6
Объем потерь утвержденный на 2022 год	тыс.кВт*ч	1821,00	0,00	198,13	1445,97	176,90
Нормативные потери электроэнергии, утвержденные Постановлением РСТ РО №71/10 от 26.12.2019 4,58%, это потери по СПБ	%	5,75	0,00	4,07	4,59	12,87
Источник опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь	http://ooo-mek.ru/2020-06-06-18-55-11/tseny-tarify-na-reguliruemye-uslugi-na-2020-2024-gg					
Фактические потери электроэнергии в сетях	тыс.кВт*ч	1 472,373	0,000	22,636	1 348,974	100,763
	%	4,620	0,00	4,07	4,23	7,33
Затраты на покупку потерь в собственных сетях	руб.	5 094 825,33				
Стоимость электроэнергии для компенсации потерь	руб./тыс.кВт*ч	3 460,28				
Размер потерь, фактически оплачиваемых покупателями услуг по передаче ЭЭ	тыс.кВт*ч	1 821,000	0,000	198,130	1 445,970	176,900
	руб.	5 547 351,13				
Ставка на компенсацию потерь, оплачиваемая покупателями услуг по передаче ЭЭ (применяемая к сальдированному перетоку)	руб./тыс.кВт*ч	196,21				
Сальдированный переток по которому оплачивалась ЭЭ на компенсацию потерь покупателями услуг по передаче ЭЭ	тыс.кВт*ч	31 381,19				

Основные мероприятия по снижению потерь электроэнергии

Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Источники финансирования
Отключение в режимах малых нагрузок: трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами: 20кВ и ниже	-	НВВ на содержание электрических сетей
Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,38 кВ	-	НВВ на содержание электрических сетей
Выявление хищений электроэнергии в результате проведения рейдов	-	НВВ на содержание электрических сетей
Замена проводов на перегруженных линиях: 20 кВ и ниже	-	НВВ на содержание электрических сетей
Замена ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям	-	НВВ на содержание электрических сетей
Замена недогруженных силовых трансформаторов: 20 кВ и ниже	-	НВВ на содержание электрических сетей
Разукрупнение распределительных линий 0,38 кВ	-	НВВ на содержание электрических сетей
Совершенствование систем расчетного и технического учета	-	НВВ на содержание электрических сетей
Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях: установка и ввод в работу электрообогрева в зимнее время электросчетчиков: коммерческого учета	-	НВВ на содержание электрических сетей
Установка дополнительных электросчетчиков коммерческого учета	-	НВВ на содержание электрических сетей
Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям	-	НВВ на содержание электрических сетей